

正誤表

2022年5月30日に発刊しました、病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022において、掲載内容に誤りがありました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022

正誤箇所	誤	正
P155 資料編 図9	—	下記の通り
P155 資料編 4行目	資料編・図4のような	資料編・ <u>図9</u> のような

図9 誤

煙突効果 流れの方向	ダクト中の空気温またはガス密度と周囲空気との関係	式(5)の記号	煙突効果が流れに対する効果
上向き [(a) 図参照]	温度が高い ($\rho < \rho_a$)	+	流れに寄与する。
上向き [(a) 図参照]	温度が低い ($\rho > \rho_a$)	-	流れを阻害する。
下向き [(b) 図参照]	温度が高い ($\rho < \rho_a$)	+	流れに寄与する。
下向き [(b) 図参照]	温度が高い ($\rho > \rho_a$)	-	流れを阻害する。

図9 正

煙突効果 流れの方向	ダクト中の空気温またはガス密度と周囲空気との関係	式(5)の記号	煙突効果が流れに対する効果
上向き [(a) 図参照]	温度が高い ($\rho < \rho_a$)	+	流れに寄与する。
上向き [(a) 図参照]	温度が低い ($\rho > \rho_a$)	-	流れを阻害する。
下向き [(b) 図参照]	温度が高い ($\rho < \rho_a$)	+	<u>流れを阻害する。</u>
下向き [(b) 図参照]	<u>温度が低い</u> ($\rho > \rho_a$)	-	<u>流れに寄与する。</u>